



ПРИКАЗ

02.11.2023

г. Казань

БОЕРЫК

1318-п

Об установлении зон санитарной
охраны водозаборных скважин
№№ 1, 2, 3, 4 АО «Международный
аэропорт «Казань»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», санитарными правилами «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. СП 2.1.5.1059-01», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 № 325 «Вопросы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан», приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 17.11.2021 № 1251-п «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан государственной услуги по принятию решений об установлении, изменении, прекращении существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Республики Татарстан», учитывая лицензию на пользование недрами серии ТАТ 02353 ВЭ от 24.08.2017, санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от 01.08.2018 № 16.11.11.000.Т.001963.08.18 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также на основании проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 1, 2, 3, 4 АО «Международный аэропорт «Казань» в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 1, 2, 3, 4 АО «Международный аэропорт «Казань» в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан, с границами согласно приложению 1 к настоящему приказу, с режимом хозяйственного использования территорий согласно приложению 2 к настоящему приказу в соответствии с санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденными Главным

государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 февраля 2002 года.

2. Отделу правового обеспечения направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Татарстан.

3. После государственной регистрации начальнику отдела геологии твердых полезных ископаемых обеспечить направление копии настоящего приказа в:

- АО «Международный аэропорт «Казань»;

- филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Республике Татарстан для внесения сведений об установлении зон санитарной охраны (далее – ЗСО) в Единый государственный реестр недвижимости;

- Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района Республики Татарстан.

4. Рекомендовать Руководителю Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района Республики Татарстан провести мероприятия по:

- организации оповещения населения о границах зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 1, 2, 3, 4 АО «Международный аэропорт «Казань» в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан, правилах и режиме хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин;

- организации учета решения об установлении ЗСО при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов районной планировки и генеральных планов развития территорий.

Министр



А.В. Шадриков

Приложение 1
к приказу
Министерства экологии
и природных ресурсов
Республики Татарстан
от 09.11.2023 г. № 138/11

Границы зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 1, 2, 3, 4
АО «Международный аэропорт «Казань» в Лаишевском муниципальном районе
Республики Татарстан

Участок недр действующего водозабора, используемого для добычи подземных вод с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения, расположен в 3,3 км юго-западнее южной окраины с. Большие Кабаны Лаишевского муниципального района Республики Татарстан.

Водозабор состоит из четырех эксплуатационных скважин - №№ 1, 2, 3, 4. Расстояние между водозаборными скважинами: № 1 и № 2 – 109 м, № 2 и № 3 – 144 м, № 3 и № 4 – 156 м, № 1 и № 4 – 145 м. Географические координаты скважин:

№ 1 – 55°37'1.26" с.ш., 49°16'58.95" в.д.;

№ 2 – 55°37'4.23" с.ш., 49°17'2.51" в.д.;

№ 3 – 55°37'1.96" с.ш., 49°17'10.19" в.д.;

№ 4 – 55°36'57.91" с.ш., 49°17'4.83" в.д. (система координат WGS - 84).

Кадастровый номер земельного участка под первый пояс ЗСО: 16:24:150301:131.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию, на которой расположены водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

I пояс ЗСО

Граница первого пояса ЗСО для водозаборных скважин устанавливается:

скважина № 1: с северо-запада – 30 м, с северо-востока – 162 м, с юго-востока – 178 м, с юго-запада – 93 м от устья скважины;

скважина № 2: с северо-запада – 37 м, с северо-востока – 53 м, с юго-востока – 173 м, с юго-запада – 202 м от устья скважины;

скважина № 3: с северо-запада – 180 м, с северо-востока – 34 м, с юго-востока – 30 м, с юго-запада – 223 м от устья скважины;

скважина № 4: с северо-запада – 173 м, с северо-востока – 191 м, с юго-востока – 35 м, с юго-запада – 66 м от устья скважины.

II пояс ЗСО

Граница второго пояса ЗСО для водозаборных скважин устанавливается:

для скважин №№ 1,2 радиусом 248 м;

для скважины №№ 3,4 радиусом 273 м.

III пояс ЗСО

Граница третьего пояса ЗСО для водозаборных скважин устанавливается:
для скважин №№ 1,2 радиусом 1676 м;
для скважины №№ 3,4 радиусом 1847 м.

Режим хозяйственного использования территорий
в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1, 2, 3, 4
АО «Международный аэропорт «Казань» в Лаишевском муниципальном районе
Республики Татарстан

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. На территории первого пояса ЗСО не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. На территории первого пояса ЗСО здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам

2.1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин,

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3. Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе 2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

3.1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Заместитель министра
А.А. Тугушев



Начальник управления
регулирования
отношений недропользования
С.Т. Вахитов



Начальник отдела
правового обеспечения
Р.А. Загидуллин



Начальника отдела
геологии твердых
полезных ископаемых
С.А. Шутникова


